

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU TRANSMISJI DŹWIĘKU W TETRZE MUZYCZNYM ROMA.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIE NR 1:

Zamawiający opisał, że posiada wykonaną instalację na potrzeby dźwięku przestrzennego 3D. Proszę określić jakie rodzaje przyłączy są zastosowane w opisanej instalacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

W instalacji sygnałowej audio zastosowano złącza firmy Neutrik NC3MXX-14-B-D oraz puszki przyłączeniowe ze złączami firmy Neutrik NC3MD-S-1-B.

W instalacji zasilającej przygotowane zostały wolne przyłącza oraz puszki przyłączeniowe ze złączami firmy Neutrik NAC3MPB-1.